



Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

**Осуществление федерального государственного надзора
в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская АЭС»,
АО «Институт реакторных материалов», а также за организациями,
выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующим
организациям, в том числе за проектными, конструкторскими организациями
и организациями изготовителями продукции в 1 квартале 2025 года**




Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В 1 квартале 2025 года было проведено **31 проверка и мероприятие по контролю** Белоярской АЭС и АО «ИРМ»

- Белоярская АЭС – 17 проверка, выявлено 1 нарушение УДЛ
- АО «ИРМ» – 14 проверок, выявлено 4 нарушения ФНП
- Всего выдано 3 предписания, составлен 3 протокола, выдано 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа.

Количество проверок





Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

Выявлены нарушения следующих норм и правил:

- **НП-033-11** «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок» в части нарушения требований к разработке инструкций по эксплуатации оборудования.
- **НП-067-16** «Основные правила учета и контроля радиационных веществ и радиоактивных отходов в организации» в части нарушения порядка направления уведомлений о готовности к получению радиоактивных веществ и несоблюдения требований при разработке инструкции по учету и контролю РВ и РАО.
- **НП-090-11** «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» в части невыполнения требований, установленных в программе обеспечения качества.



Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Выявленные нарушения при эксплуатации объектов показывают о недостаточно полном анализе вводимых и имеющихся федеральных норм и правил, что приводит к их не выполнению, возникновению несоответствий требований в содержании проектной и эксплуатационной документации.

В связи с вышеизложенным имеется необходимость усиления ведомственного и производственного контроля за действиями персонала как важного аспекта культуры безопасности на данных предприятиях.



Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В рамках надзора за организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующим организациям, а также за проектно-конструкторскими организациями было проведено 3 плановые проверки и 1 внеплановая выездная проверка выполнения предписания, выявлено 4 нарушений ФНП, выдано 2 предписания, вынесено 1 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и 1 постановление в виде штрафа юридическому лицу за невыполнение ранее выданного предписания.

Типовые нарушения связаны несоблюдением требований НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» и НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» в части непроведение аудитов программ обеспечения качества и нарушение порядка проведения проверок знаний у сотрудников в связи с введением в действие новых ФНП.